



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»
Е.В.Куприянова
« 20 ____ г.

ПАСПОРТ №1
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в
МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): Владимирская область, г. Муром,
ул. Филатова, 11

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): дополнительное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 768,0 кв. м
- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1587 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной»

Адрес места нахождения организации: Владимирская область, г. Муром,
ул. Филатова, 11

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление культуры администрации округа Муром, 602200,
Владимирская область, г. Муром, ул. Площадь 1100-летия, д.2

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная деятельность

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): посещаемость до 150 человек в день

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): не обслуживаются

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не имеется
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	При входе нет лестницы
6	подъёмные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	да
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Достаточная
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не имеется. Только тактильные полосы в холле у порога в коридор и пере лестничным маршем на 2 этаж.
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет звуковой и графической информации. Имеется сайт с адаптацией для слабовидящих
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет

2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Назначены ответственные лица по работе с инвалидами.
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проведены инструктажи с ответственными лицами по вопросу оказания помощи инвалидам
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется, ответственный заместитель директора по АХР, назначен приказом
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	1. Оборудовать парковочное место на стоянке автомобилей 2. Установит тактильную ленту на подъезде к зданию 3. Обеспечить контрастную маркировку входной двери	2020год 2020год 2020год

VI. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) school-art1.ru
- Карте доступности (адрес) «Жить вместе» , г.Муром , ул.Спортивная, д.13

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 16.07.2018г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 16.07.2018г.

Председатель комиссии

Комиссарова И.В., зам
директора по АХР
ф и о

подпись

Члены комиссии

Сакулин Е.В., зам директора
по УВР
ф и о

подпись

Виноградова Ю.С.,
секретарь
ф и о

подпись

Сумкина А.В., председатель
МГООИ «Феникс»
ф и о

подпись

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»

Наименование объекта

602252, Владимирская область, г.Муром, ул. Филатова, д.11

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию						
	- Вход (входы) на территорию	1.1 Отсутствие информации об объекте, отсутствие тактильной информации при входе, ширина входной калитки ограждения более 100 см	1.1	1.1, Установить тактильную плитку за 0,8м до входа на объект, установка мнемосхемы объекта	О-в-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП		К-ДП О-в-ДЧ О-н-ДУ-им С-п-ДЧ С-ч-ДП Г-п-ДП Г-ч У-ДП
	- Лестница(наружная)	1.3 Отсутствует наружная лестница					
	- Пандус (наружный)	1.4. Отсутствует пандус					
	- Автостоянка и парковка	1.5 Отсутствует автостоянка и парковка		1.5. выполнение ремонтных работ по асфальтовому покрытию автостоянки, оборудовать парковочное место специальным знаком	О-в-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им		(К О-в О-н С-п С-ч Г-п Г-ч У)-ДП
2.	Вход в здание						
	- Лестница (наружная)	2.1 Отсутствует наружная лестница	2.1	2.1	О-в-ДЧ С-ч-ДЧ		
	- Пандус (наружный)	2.2 Отсутствует пандус наружный	2.2	2.2	Г-п-ДП Г-ч-ДП		
	- Входная площадка (перед дверью)	2.3 Имеется навес над входной	2.3	2.3	У-ДП		

		площадкой, плиточное нескользящее покрытие, соответствующее требованиям				
	- Дверь (входная)	2.4. Отсутствие контрастной маркировки дверного проема, входная дверь открывается навстречу движения, порог 5см;		2.4 Обеспечить контрастную маркировку входной двери, провести демонтаж входной двери	О-в-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п-ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им С-п-ВНД С-ч-ВНД	К-ДП О-в-ДП О-н-ДУ-пп С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДУ К-ДП О-в-ДП О-н-ДУ-пп С-п-ДУ С-ч-ДУ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДУ
	- Тамбур	2.5 Внутренний размер тамбура между входными дверями не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 (п.3.15, 3.23)		2.5. Работы по расширению тамбура до указанных объемов, демонтаж порогов	К-ВНД О-в-ВНД О-н-ВНД С-п-ВНД С-ч-ДУ Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДУ	

3.	Пути движения внутри здания				(К О-н О-в С-п Г-п Г-ч У) –ДП К-ВНД О-в-ВНД О-н-ВНД С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп К-ВНД О-в-ДУ О-н-ВНД С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДЧ		
	- Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	3.1 Участки на путях движения на расстоянии 0,6м перед входным проемом имеют предупреждающие указатели: тактильные ленты	3.1	3.1			
	- Лестница (внутри здания)	3.2 Лестница между этажами под углом 45°	3.2	3.2 Демонтаж старой лестницы и изготовление новой по стандартам Провести не предоставляется по техническим причинам			
	- Пандус (внутри здания)	3.3 Порог между залом ожидания и коридором 1 этажа 14см (имеется тактильная лента перед этим порогом)	3.3	3.3 Установить минипандус			
	- Лифт пассажирский(или подъемник)	3.4. Отсутствует					
	- Дверь	3.5. Отсутствует					
4.	Зоны целевого назначения здания						
	- Кабинетная форма обслуживания	4.1 Отсутствие	4.1	4.			
	- Зальная форма обслуживания	4.2 Отсутствует	4.2	4.2			
	- Прилавочная форма обслуживания	4.3 Отсутствует	4.3	4.3			
	- Форма обслуживания с перемещением по маршруту	4.4. Отсутствует					
	- Кабина индивидуального обслуживания	4.5. Отсутствует					
	Жилые помещения						
	Места приложения труда						

5.	Санитарно-гигиенические помещения					К-ВНД О-в-ВНД О-н-ВНД С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп		К-ДУ О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ-пп С-ч-ДЧ-пп Г-п-ДУ Г-ч-ДУ У-ДЧ-пп
	- Туалетная комната	5.1 Отсутствие туалетной комнаты адаптированной для инвалида	5.1		5.1 Оборудовать в туалетной комнате на первом этаже поручни			
	- Душевая/ ванная комната	5.2 Отсутствует	5.2		5.2			
	- Гардеробная	5.3	5.3		5.3			
6.	Система информации на объекте					К-ВНД О-в-ВНД О-н-ВНД С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп		
	- комплексность	6.1 Отсутствие средств сигнализации об опасности, предусматривающую визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения в места безопасности	6.1		6.1 Установить средства сигнализации об опасности, предусматривающую визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения в места безопасности			К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- единообразие и непрерывность							
	- оповещение о чрезвычайных ситуациях							
	Сайт организации	Имеется				(К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У)-ДП		
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Неровная часть пути 30м от остановки до объекта	7.1		7.1 Ремонт асфальтного покрытия на пути от остановки до объекта	(К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У)-ДУ-им		(К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У)-ДП
		7.2 Отсутствие тактильной и визуальной на пути следования к объекту	7.2		7.2 Размещение информации на пути следования от остановки «Ул.Филатова» до объекта	О-в С-ч Г-п Г-ч У		К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)				ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДУ
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ-пп	ДЧ	ДЧ	ДП	ДУ
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)								



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
(В.В.Козлов)
» 20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»
(Е.В.Куприянова)
» 20 ____ г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»

Наименование объекта

602252, Владимирская область, г.Муром, ул. Филатова, д.11

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)		

3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:				
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:		2 этап	При наличии финансирования	2020г.
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы:		2 этап	При наличии финансирования	2023г.
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы:		2 этап	При наличии финансирования	2019г.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы:				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы:				
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:		2 этап	При наличии финансирования	2020г.
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов		2 этап	При наличии финансирования	2021г.
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	1 этап	При наличии финансирования	2020г.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	С	1 этаж	При наличии финансирования	2019г.

	информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями				
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С			
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории		При наличии финансирования	2019г.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории			
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)	Письмо на Главу муниципального округа по решению вопроса ремонта пути следования от остановки до объекта	2018г.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Приказ от 13.11.2015г.№104/р	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Изменения в должностных инструкциях: зам директора по АХР, гардеробщик и вахтер	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Журнал учета инструктажей	

1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Приказ о создании комиссии по проведению обследования на предмет доступности учреждения для инвалидов от 06.07.2018 №97/р	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)	Нет необходимости	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)	Не целесообразно	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)	Не целесообразно	
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)	имеется	

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

МГООИ «Феникс» г. Муром

Название организации

(Сумкин А.В.)

Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи

Дата согласования «___» ___ 20___ г.



Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий